

Εργασίες: «Συντήρηση πυροσβεστήρων για τα σχολεία της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου»

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.144,00 ΕΥΡΩ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2022

**ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μαιάνδρου 98 • 562 24 Εύοσμος • τηλ. 2310.559254
Πληρ.: Χ. Καραμιχαήλ

«Συντήρηση πυροσβεστήρων για τα
σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου»

Προϋπολογισμός: 13.144,00 Ευρώ

Αριθμ. Μελ.: 3/2022

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται έπειτα από αίτημα της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με Αρ. Πρωτ.: 25258/14.06.2022, και αφορά την συντήρηση των πυροσβεστήρων όπως αυτή ορίζεται στην Πυροσβεστική διάταξη 12β/2010 (ΦΕΚ 546B/29-4-2010) άρθρο 2, παρ 2 & 4. που βρίσκονται στα σχολικά κτίρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά – Νηπιαγωγεία) του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 έτη από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, εκτός και εάν συμφωνηθεί εγγράφως από τα δύο μέρη (Σχολική Επιτροπή και Ανάδοχος) η παράταση της σύμβασης μετά τη συμπλήρωση των δύο ετών, για δύο (2) μήνες και εφόσον φυσικά υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο από το συμβατικό ποσό. Θα εκτελεστούν **δύο (2)** συντηρήσεις στο διάστημα της σύμβασης (από μία για κάθε χρόνο).

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την εκτέλεση των συντηρήσεων, ανέρχεται στο ποσό των **13.144,00 ευρώ** με το Φ.Π.Α. και προέρχεται από τους ίδιους πόρους της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής για τις ενδιαφερόμενες εταιρίες είναι η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005) και 17320/671/1.9.2005 (ΦΕΚ 1218/Β/1-9-2005):

1. **Άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων** από αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 5 2.β της με αρ. 618/43/2005 Κ.Υ.Α.).
2. Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη εταιρεία δε διαθέτει η ίδια, άδεια για τη πραγματοποίηση εργαστηριακών ελέγχων των πυροσβεστήρων και συνεργάζεται με άλλη εταιρία, να προσκομίζεται η άδεια λειτουργίας και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (τα με αριθ. 1,3,4,6) της συνεργαζόμενης εταιρίας καθώς **και υπεύθυνη δήλωση** του Ν.1599/86 της εν λόγω εταιρείας/οικονομικού φορέα ότι θα συνεργαστεί με την ενδιαφερόμενη εταιρεία για τον εργαστηριακό έλεγχο των πυροσβεστήρων).
3. **Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας της εταιρίας** από αναγνωρισμένο φορέα (άρθρο 3 της με αρ. 17230/671/2005 Κ.Υ.Α.).
4. **Πιστοποιητικό επάρκειας υπαλλήλου της εταιρίας – οικονομικού φορέα** (αρμόδιο άτομο) από αναγνωρισμένο φορέα (άρθρο 3 της με αρ. 17230/671/2005 Κ.Υ.Α.). Το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να το προσκομίσει ο υποψήφιος ανάδοχος οικονομικός φορέας.
5. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86** με την οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων που αναφέρονται στην αριθ. 3/2022 μελέτη και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
6. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86** στην οποία θα δηλώνεται ότι: Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ.

Μετά την κατακύρωση ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει:

Πιστοποιητικά για τους καινούργιους πυροσβεστήρες σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα σε ισχύ ή ισοδύναμα σε ισχύ όπως φαίνονται στο Άρθρο 3 της με αρ. Κ.Υ.Α. 618/43:

α) ΕΛΟΤ.ΕΝ-3 «Φορητοί πυροσβεστήρες»

β) ΕΛΟΤ.1066-88 «Πυροσβεστήρες τύπου αεροζολ»

γ) EN 1866-98 «Τροχήλατοι πυροσβεστήρες»

δ) ΕΛΟΤ.ΕΝ 615 «Πυροπροστασία – μέσα πυρόσβεσης – προδιαγραφές κόνεων»

Οι ενδιαφερόμενοι **θα συμπληρώσουν και θα καταθέσουν υποχρεωτικά το τιμολόγιο προσφοράς** που επισυνάπτεται στη μελέτη.

Επίσης θα **καταθέσουν αναλυτικό τιμοκατάλογο**, όπου θα φαίνονται οι προσφερόμενες τιμές για ενδεχόμενη αντικατάσταση εξαρτημάτων - υλικού γόμωσης (λάστιχα, χοάνες, βαλβίδες, κλείστρα, μανόμετρα, ξηρά σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, κλπ.), και καινούργιων πυροσβεστήρων διαφόρων ειδών και μεγεθών. Οι τιμές θα είναι σταθερές μη δυνάμει να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και εισφορές εκτός από το Φ.Π.Α.

II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συντήρηση αφορά πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης διαφόρων ειδών και μεγεθών (φορητών, τροχήλατων, οροφής, τοπικής εφαρμογής, ολικής κατάκλισης–3, 6, 12, 25, 50 κιλών) καθώς και πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα φορητών 2, 5 και 12 κιλών όπου βρίσκονται στα σχολεία όπως φαίνεται στην παρακάτω κατάσταση:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ		
A/A	Ονομασία σχολείου	Διεύθυνση
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ		
1	1ο & 5ο	Βεργίνας & 17ης Νοεμβρίου
2	2ο	Φιλίππου & Μαιάνδρου
3	3ο-6ο & 17ο	Νοταρά με Μακεδονίας
4	4ο & 15ο & 18ο	25ης Μαρτίου & Μεσολογγίου
5	7ο & 11ο	Παπαφλέσσα 18
6	8ο & 25ο	Ακρίτα 37
7	9ο	Τέρμα Κλεισούρας
8	10ο & 26ο	28ης Οκτωβρίου 13
9	12ο & 16ο	Άστρους & 23ης Σεπτεμβρίου
10	13ο	25ης Μαρτίου & Εθν. Αντίστασης
11	14ο	Χαρ. Τρικούπη & Μικράς Ασίας
12	19ο	Μουσών 82 & Πλαταιών
13	20ο & 27ο	25ης Μαρτίου & Μεσολογγίου
14	21ο	Καζαντζάκη 43
15	22ο	Πλάτωνος & Αγ. Αθανασίου
16	23ο	Εθνικής Αντιστάσεως 84
17	24ο	Καραολή & Δημητρίου 26
18	28ο	Πυθαγόρα και Μαβίλη
19	29ο & 30ο	Τέρμα Σμύρνης
20	31ο	Δημοκρατίας 19
21	32ο	Ιθάκης-Ακρίτα 37
22	33ο	Άνωθεν Περιφερειακής Προέκταση Παπάγου (Λουκιανού)
23	34ο	Άνωθεν Περιφερειακής Προέκταση Μακρυγιάννη (Εμμανουήλ Μπενή)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ		
24	1ο	Κατσαντώνη 30 & Καραβαγγέλη
25	2ο & 11ο	Σκρα & Ανδ. Παπανδρέου
26	3ο & 10ο & 12ο	25ης Μαρτίου 2
27	4ο & 13ο	Μ. Αλεξάνδρου και Κ. Καραμανλή
28	5ο	Εμμανουήλ Παππά-Τιμ. Σταυρού 1
29	6ο	25ης Μαρτίου
30	7ο & 8ο	Κρήτης & Κύπρου
31	9ο	Μ. Μερκούρη 4
ΔΗΜΟΤΙΚΑ		
A/A	Ονομασία σχολείου	Διεύθυνση
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ		
32	1ο & 14ο	28ης Οκτωβρίου 13
33	Γυμναστήριο 1ου Δημοτικού	28ης Οκτωβρίου 13
34	2ο & 18ο	Φιλίππου & Μαιάνδρου 2
35	3ο	Καραολή & Δημητρίου 26
36	4ο-15ο&22ο	Θάλειας & Νεμέας 1
37	5ο & 8ο	Ολυμπιάδος & 17ης Νοέμβρη
38	6ο	Ειρήνης & Μακεδονομάχων
39	7ο	Μακεδονίας 54
40	9ο & 12ο & 3ο Ε.Σ.	Παπαφλέσσα 18
41	10ο & 17ο	Ακρίτα 37
42	11ο & 21ο	Δ. Καραολή & Χ. Τρικούπη
43	13ο & 23ο	25ης Μαρτίου με Πρωτομαγιάς
44	Παράρτημα 22ου Δ.Σ.	Τέρμα Νυμφαίου
45	16ο	Πεύκων 2
46	19ο	Καζαντζάκη 43
47	20ο	Βεργίνας & 17ης Νοεμβρίου
48	24ο	Γοργοποτάμου & Εθν. Αντιστάσεως
49	25ο	Ανωθεν περιφερειακής Προέκταση Παπάγου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ		
50	1ο	Κατσαντώνη & Καραβαγγέλη
51	Γυμναστήριο 1ου Δημοτικού	Α. Παπανδρέου με Καραβαγγέλη
52	2ο & 3ο	Μακεδονομάχων 7
53	4ο	Φ. Φλώρου και Κατσαντώνη
54	5ο	Τιμίου Σταυρού 1 Διαλογή
55	6ο	25ης Μαρτίου 2
56	7ο	Μ. Μερκούρη 30
57	8ο & 13ο Ε.Σ.	Κρήτης & Κύπρου

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων θα γίνεται βάση του περιοδικού προγράμματος συντήρησης όπως αναλυτικά αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005 (όπως αυτό τροποποιήθηκε με τη Κ.Υ.Α. 17320/671/1.9.2005) με τις αντίστοιχες εργασίες ακολουθώντας τις λεπτομερείς διαδικασίες συντήρησης που καταγράφονται στους πίνακες ΙV, V, VI της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005 αναλόγως της 'ηλικίας' του κάθε πυροσβεστήρα.

Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες από κάθε σχολείο, θα τους καταγράφει (ποσότητα και τύπο) και θα συμπληρώνει το δελτίο παραλαβής (αποστολής) το οποίο θα υπογράφεται από τον ίδιο και τον διευθυντή του σχολείου. Θα πρέπει να αφήνει σε κάθε σχολείο τουλάχιστον 2 εφεδρικούς πυροσβεστήρες, τους οποίους θα παίρνει όταν επιστρέφει τους συντηρημένους.

Μετά το τέλος κάθε συντήρησης, ο ανάδοχος θα επιστρέφει και θα τοποθετεί τους πυροσβεστήρες σε κάθε σχολείο από όπου τους παρέλαβε. Θα παραδίδει επίσης το τιμολόγιο, την υπεύθυνη δήλωση και το μητρώο συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστήρων στον διευθυντή του σχολείου. Στο τιμολόγιο θα αναφέρονται οι πυροσβεστήρες που ελέγχθηκαν (ποσότητα ανά τύπο) και τυχόν υλικά ή ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν για την συντήρηση των πυροσβεστήρων. Αντίγραφα των τριών (3) παραπάνω εγγράφων (τιμολόγιο, υπεύθυνη δήλωση

και μητρώο συντήρησης – αναγόμωσης) θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στη συντήρηση περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών ή φθαρμένων εξαρτημάτων των υπαρχόντων πυροσβεστήρων καθώς και η γόμωση νέου υλικού σε περίπτωση που κάποιοι πυροσβεστήρες χρησιμοποιηθούν ή χρειάζονται αντικατάσταση του υπάρχοντος υλικού λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των 5, 10 και 15 ετών για τους πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης και 10 ετών για τους πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα. Για όλους τους πυροσβεστήρες χρειάζεται επίσης υδραυλική δοκιμή στα 10 έτη. Το κόστος των εξαρτημάτων, της γόμωσης νέου υλικού και της υδραυλικής δοκιμής θα χρεωθεί ξεχωριστά από το ποσό των απολογιστικών εργασιών.

Επίσης από το ποσό των απολογιστικών εργασιών θα καλυφθεί και η ενδεχόμενη αγορά καινούργιων πυροσβεστήρων διαφόρων ειδών και μεγεθών σε περίπτωση αντικατάστασης παλιών πυροσβεστήρων που είναι ακατάλληλοι για περαιτέρω χρήση.

Ο Συντάξας

Ελέγχθηκε
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
του Τμήματος

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης

Καραμιχαήλ Χαράλαμπος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.

Τσουρπή Όλγα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ευθυμίου Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ημ/νία:

Ημ/νία:

Ημ/νία:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μαιάνδρου 98 • 562 24 Εύοσμος • τηλ. 2310.559254
Πληρ.: Χ. Καραμιχαήλ

«Συντήρηση πυροσβεστήρων για τα
σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου»

Προϋπολογισμός: 13.144,00 Ευρώ

Αριθμ. Μελ.: 3/2022

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. **Η τιμή της συντήρησης ανά πυροσβεστήρα αναφέρεται στις απαιτούμενες εργασίες (λεπτομερείς διαδικασίες συντήρησης) του πίνακα IV.1 της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005 ανά είδος πυροσβεστήρα.**
2. Σε περίπτωση που χρειαστεί περαιτέρω συντήρηση λόγω της συμπλήρωσης του χρονικού διαστήματος όπως φαίνεται στο πίνακα III.1 της Κ.Υ.Α. 17320/671/1.9.2005, οι ενδιαφερόμενοι **θα καταθέσουν προσφορά ανά τύπο πυροσβεστήρα για τις πρόσθετες εργασίες συντήρησης και διεξοδικού ελέγχου που αναφέρονται αντίστοιχα στους πίνακες V.1 και VI.1 της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005.**
3. Οι ενδιαφερόμενοι επίσης πρέπει να **καταθέσουν τιμοκατάλογο** όπου θα φαίνονται οι προσφερόμενες τιμές για ενδεχόμενη αντικατάσταση υλικών (λάστιχα, χοάνες, βαλβίδες, κλείστρα, μανόμετρα, ξηρά σκόνη, κλπ.). καθώς και για καινούργιους πυροσβεστήρες για κάθε τύπο.
4. Το κόστος των εξαρτημάτων, των πρόσθετων εργασιών συντήρησης, επιπλέον υδραυλικών δοκιμών, επιπλέον υλικού γόμωσης, διεξοδικού ελέγχου και της αντικατάστασης ακατάλληλων πυροσβεστήρων θα βαρύνει το ποσό των απολογιστικών εργασιών. **ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΚΠΤΩΣΗ**

	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α (ΤΕΜ.)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΕΤΗ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού 1-3 Kg	30	3,00	2	180,00 €
2	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 6 Kg	380	4,00	2	3.040,00 €
3	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 12Kg	55	6,00	2	660,00 €
4	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής ή επιδαπέδιου ολικής κατάκλυσης, 6Kg	25	5,00	2	250,00 €
5	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής ή επιδαπέδιου ολικής κατάκλυσης, 12Kg	30	6,00	2	360,00 €
6	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης επιδαπέδιου, ολικής κατάκλυσης 25Kg	6	12,50	2	150,00 €
7	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης επιδαπέδιου, ολικής κατάκλυσης 50Kg	2	15,00	2	60,00 €
8	Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 2-3 Kg	10	3,50	2	70,00 €

9	Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 5-6 Kg	40	4,00	2	320,00 €
10	Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 10-12 Kg	2	10,00	2	40,00 €
11	Αναγόμωση με σκόνη ABC	400 Kg	1,50	2	1200,00 €
12	Αναγόμωση με σκόνη ABC CO2	80 Kg	1,00	2	160,00 €
13	Υδραυλική δοκιμή φιαλών χαμηλής πίεσης	50	5,00	2	500,00 €
12	Απολογιστικές εργασίες -Αντικατάσταση υλικών – περαιτέρω συντήρηση – αντικατάσταση παλιών πυροσβεστήρων				3.610,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.					10.600,00 €
Φ.Π.Α. 24,00%					2.544,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.					13.144,00 €

Ο Συντάξας

Ελέγχθηκε
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
του Τμήματος

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης

Καραμιχαήλ Χαράλαμπος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.

Τσουρπή Όλγα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ευθυμίου Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μαιάνδρου 98 • 562 24 Εύοσμος • τηλ. 2310.559254
Πληρ.: Χ. Καραμιχαήλ

«Συντήρηση πυροσβεστήρων για τα
σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου»

Προϋπολογισμός: 13.144,00 Ευρώ

Αριθμ. Μελ.: 3/2022

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία προσφέροντος			
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:			
Α.Φ.Μ.:		Δ.Ο.Υ.:	
ΕΔΡΑ:		ΟΔΟΣ:	ΑΡΙΘΜ.:
ΤΗΛ.:		ΦΑΞ:	
EMAIL:			

	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α (ΤΕΜ.)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΕΤΗ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού 1-3 Kg	30		2	
2	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 6 Kg	380		2	
3	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης φορητού, 12Kg	55		2	
4	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής ή επιδαπέδιου ολικής κατάκλυσης, 6Kg	25		2	
5	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης οροφής ή επιδαπέδιου ολικής κατάκλυσης, 12Kg	30		2	
6	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης επιδαπέδιου, ολικής κατάκλυσης 25Kg	6		2	
7	Συντήρηση πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης επιδαπέδιου, ολικής κατάκλυσης 50Kg	2		2	
8	Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 2-3 Kg	10		2	
9	Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2 φορητού 5-6 Kg	40		2	
10	Συντήρηση πυροσβεστήρα CO2	2		2	

	φορητού 10-12 Kg				
11	Αναγόμευση με σκόνη ABC	400 Kg		2	
12	Αναγόμευση με σκόνη ABC CO ₂	80 Kg		2	
13	Υδραυλική δοκιμή φιαλών χαμηλής πίεσης	50		2	
12	Απολογιστικές εργασίες -Αντικατάσταση υλικών – περαιτέρω συντήρηση – αντικατάσταση παλιών πυροσβεστήρων				3.610,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.					
Φ.Π.Α. 24,00%					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.					

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η τιμή της συντήρησης ανά πυροσβεστήρα αναφέρεται στις απαιτούμενες εργασίες (λεπτομερείς διαδικασίες συντήρησης) του πίνακα IV.1 της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005 ανά είδος πυροσβεστήρα.
2. Σε περίπτωση που χρειαστεί περαιτέρω συντήρηση λόγω της συμπλήρωσης του χρονικού διαστήματος όπως φαίνεται στο πίνακα III.1 της Κ.Υ.Α. 17320/671/1.9.2005, οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορά ανά τύπο πυροσβεστήρα για τις πρόσθετες εργασίες συντήρησης και διεξοδικού ελέγχου που αναφέρονται αντίστοιχα στους πίνακες V.1 και VI.1 της Κ.Υ.Α. 618/43/20.1.2005.
3. Οι ενδιαφερόμενοι επίσης πρέπει να καταθέσουν τιμοκατάλογο όπου θα φαίνονται οι προσφερόμενες τιμές για ενδεχόμενη αντικατάσταση υλικών (λάστιχα, χοάνες, βαλβίδες, κλείστρα, μανόμετρα, ξηρά σκόνη, κλπ.). καθώς και για καινούργιους πυροσβεστήρες για κάθε τύπο.
4. Το κόστος των εξαρτημάτων, των πρόσθετων εργασιών συντήρησης, επιπλέον υδραυλικών δοκιμών, επιπλέον υλικού γόμωσης, διεξοδικού ελέγχου και της αντικατάστασης ακατάλληλων πυροσβεστήρων θα βαρύνει το ποσό των απολογιστικών εργασιών. **ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΚΠΤΩΣΗ**

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ